

CHECKLISTA FÖR SKYDDSRUM - ÅRLIG EGENKONTROLL

Fastighetsägare: _____
Fastighetsbeteckning: _____
Skyddsrumnummer: _____
Datum för kontroll: _____
Kontrollant: _____

Tips!

- Gå igenom checklistan minst en gång per år
- Dokumentera brister med foto
- Kontakta [040-94 40 30](tel:040-944030) för gratis rådgivning vid upptäckta fel

1. SKYDDSRUMSDÖRRAR OCH LUCKOR

- Dörrar kan öppnas och stängas utan problem
- Gångjärn är smorda och fungerar
- Tätningslister är hela och sitter fast
- Lås och vred fungerar
- Trösklar är intakta
- Splitterskydd finns (om dörr går direkt till det fria)

Kommentarer:

2. VENTILATIONSSYSTEM

- Ventilationsaggregat finns i förråd eller är korrekt monterat
- Filter finns och är korrekt förvarade
- Tilluftskanaler är oskadade
- Frånluftskanaler är oskadade
- Övertrycksventiler är funktionsdugliga
- Övertrycksmätare med vätska finns

Kommentarer:

3. SKYDDSRUMSFÖRRÅD

- Förrådet är låst
- Temperaturen är minst 5°C
- Förrådet är torrt
- All utrustning finns enligt förteckning
- Utrustning är korrekt förpackad och märkt
- Iordningställande-ritning finns

Kommentarer:

4. VVS-INSTALLATIONER

- Golvbrunn med avstängningsanordning fungerar
- Avstängningsventiler för vatten fungerar
- Avloppsinstallationer är täta
- Tappställe finns och fungerar
- Vattenkäril finns i rätt antal
- Nyckel till golvbrunn finns i förråd

Kommentarer:

5. SKYDDSRUMSSTOMME

- Inga otäta genomföringar
- Inga nya hål i väggar/tak
- Inga synliga sprickor
- Inget synligt armeringsrost
- Inga otillåtna installationer
- Inga tunga fasta installationer

Kommentarer:

6. SKYLTAR OCH MÄRKNING

- Skyddsrumsskylt finns vid ingång
- Skyddsrumsskylt finns vid entré
- Skyltar för genomföringar finns
- Förråd är uppmärkt
- Maxlast är angiven vid tung utrustning

Kommentarer:

7. TOALETTUTRYMMEN

- Toalettutrustning finns komplett
- Avskärmningsutrustning finns
- Konsoler för montering finns
- Monteringsanvisningar finns

Kommentarer:

8. ÖVRIGT

- Fåganordningar för belysning finns
- Fåganordningar för radiatorer finns
- Verktygssats komplett
- Fogmassa finns
- Monterbar luftsluss komplett (om sådan finns)
- Monterbara pelare kompletta (om sådana finns)

Kommentarer:

ÅTGÄRDSLISTA

Notera upptäckta brister här:

1. _____
2. _____
3. _____

Nästa kontroll bör utföras: _____

BEHÖVER DU HJÄLP?

Ring oss för kostnadsfri rådgivning

040-94 40 30

kontakt@skyddsrum.eu